



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD GMINY
87-732 LUBANIE
pow. wrocławski

Lubanie, 01.03.2021 r.

GMK.271.27.1.2020

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia)

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na **Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia odpowiednio do poniższych pytań:

Pytanie 1

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga aby Wykonawca składający ofertę w.w postępowaniu spełniał warunek w zakresie doświadczenia (punkt 4 ppkt 2a) str. 6 SIWZ) tzn. wykazał iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, której zakres obejmował budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej o dł. min. 500 mb.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3 SIWZ Zamawiający wskazał iż: przedmiotem zamówienia jest przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne **polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS2, PS4, PS5, PS6, przedmiotem przebudowy jest: wymiana pomp, szafek (rozdzielnic) zasilających - sterujących i armatury w komorach pompowni i zasuw wraz z wymianą ogrodzenia i utwardzeniem dojazdu do pompowni.** Modernizacja zaś przepompowni ma polegać na zwiększeniu wydajności każdej z przepompowni o 100% poprzez zamianę istniejącej jednej pompy zatapialnej w każdej z przepompowni na dwie nowe o sumarycznej wydajności 2 razy większej niż obecnie. **Modernizacja przepompowni ma polegać także na wymianie rurociągów, armatury w pompowni i w komorze zasuw.**

Ani opis przedmiotu zamówienia wskazany w punkcie 3 SIWZ ani też dokumentacja projektowa nie wskazuje iż w zakresie wykonania Wykonawcy jest budowa, przebudowa, rozbudowa instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej. Przedmiotem zamówienia jest natomiast modernizacja przepompowni poprzez wymianę pomp, rurociągów i armatury. Zatem warunek udziału stawiany Wykonawcom zgodnie z zasadą proporcjonalności wskazaną w art. w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,



która nakazuje postawienie wymagań adekwatnych do okoliczności danej sprawy, powinien dotyczyć wykazania doświadczenia w zakresie modernizacji przepompowni czyli tego co stanowi przedmiot zamówienia pn: **Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostowo Górne i Probostowo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6.**

Warunki udziału oznaczają wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od których uzależnione jest uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na Zamawiającym ciąży przy tym obowiązek zapewnienia, by warunki te pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji czy proporcjonalności. Zamawiający w związku z tym, przygotowując i prowadząc postępowanie, może stawiać określone wymagania – powinny one jednak być adekwatne do celów tego postępowania i zakresu oraz to czego Zamawiający oczekuje i co opisał do wykonania opisem przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu SIWZ – warunku udziału w zakresie doświadczenia na następujący:

„a) w zakresie doświadczenie

- Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, której zakres obejmował budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację przepompowni ścieków w zakresie wymiany pomp, rurociągów i armatury o wartości roboty nie mniejszej 400.000,00 zł brutto”

lub

„a) w zakresie doświadczenie

- Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, której zakres obejmował budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację minimum 5 przepompowni ścieków w zakresie wymiany pomp, rurociągów i armatury”.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo uwzględni wniosek.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem robót, a opisem technicznym, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż kolektory tłoczne pomiędzy przepompownią ścieków, a komorą zasuw mają zostać wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie punktów pracy dla przepompowni P5. Ze wstępnych obliczeń wynika, iż parametry do doboru pomp w przepompowni P5 są znacząco przewymiarowane.

Odpowiedź:

Ad.1. Rurociągi między komorą zasuw a pompownią mają być wykonane ze stali nierdzewnej

Ad.2. Przy doborze pompy należy przyjąć dla pompy zamontowanej w P5 wydajność pompy z P4 natomiast wysokość podnoszenia pozostawić bez zmian.

W związku z powyższym, modyfikacji ulega SIWZ, projekt umowy oraz ogłoszenie o zamówieniu. Ponadto wydłużeniu ulega termin składania ofert o 7 dni, tj. do dnia 11.03.2021 r.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżańska

